Vilkaviškio nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390034		2. NVĮ kodas	3390017						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	723.948	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos		

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	244.64	21.714		64		15.72			91.12
	2	1003	BDS7	mg/l	297.01	5.29	17	11		3.83	19.86	0.054	98.22
	3	1005	ChDS	mg/l	449.35	29.875	125	48		21.628	146	0.4	93.35
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	55.15	0.631		6.6		0.457			98.86
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.029	0.095		0.48		0.069			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.059	2.687		5.2		1.945			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	71.38	5.945	15	14.1		4.304	17.52		91.67
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	11.985	1.08		1.98		0.782			90.99
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	14.13	1.318	2	2.21		0.954	2.34		90.67
	10	1102	Chloridai	mg/l	182.862	156.194		222		113.076			14.58

Vilkaviškio lietaus nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390121		2. NVĮ kodas							
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	27.97	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo	X	nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų		nevalytos	

2	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1003	BDS7	mg/l		4.245		6.9	10	0.11873			
	2	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l		0.051	5	0.38	7	0.00143			
	3	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l		11.963	30	18	50	0.33461			

Kybartų nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390005		2. NVĮ kodas	3390003					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	266.813	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1

6. Teršalai (parametrai)

6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	199.864	30.403		57		8.112			84.79
2	1003	BDS7	mg/l	133.86	6.548	29	13		1.747	7.16	0.0196	95.11
3	1005	ChDS	mg/l	209.01	22.585	125	45		6.026	38.89	0.1063	89.19
4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	49.162	6.915		16		1.845			85.93
5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.184	0.259		0.44		0.069			0
6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.487	5.678		13		1.515			
7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	61.95	14.973	20	18.8		3.995	6.22	0.017	75.83
8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.836	1.54		4.09		0.411			68.15
9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.697	1.784	2	4.53		0.476	0.62	0.0017	73.36
10	1102	Chloridai	mg/l	115.18	108.499		127		28.949			5.8

Gižų nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390119		2. NVĮ kodas	3390037					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	14.62	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	318.44	53.078		135		0.776			83.33
	2	1003	BDS7	mg/l	261.54	7.832	23	20	34	0.1145	0.534	0.0022	97.01
	3	1005	ChDS	mg/l	390.84	23.598		47		0.345			93.96
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	83.6	2.668		12		0.039			96.81
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.001	0.205		0.45		0.003			
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.001	6.293		7.2		0.092			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	102.87	11.628		22.3		0.17			88.7
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	6.634	5.267		6.94		0.077			20.61
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	9.247	5.609		7.36		0.082			39.35
	10	1102	Chloridai	mg/l	100.86	91.86		113		1.343			8.92

Augalų nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390040		2. NVĮ kodas	3390052					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	26.212	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	293.53	16.527		36		0.4332			94.37
	2	1003	BDS7	mg/l	285.36	2.976	23	4.8	34	0.078	1.523	0.0006	98.96
	3	1005	ChDS	mg/l	437.3	14.879		37		0.39			96.6
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	30.58	1.068		2.2		0.028			96.51
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.001	0.61		1.7		0.016			
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.001	28.308		54		0.742			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	36.19	31.779		56		0.833			12.19
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	3.924	4.425		5.64		0.116			0
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.63	4.616		5.89		0.121			30.37
	10	1102	Chloridai	mg/l	106.64	87.288		110		2.288			18.15

Gudkaimio nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390015		2. NVĮ kodas	3390013					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	8.552	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	159.57	11.927		21		0.102			92.53
	2	1003	BDS7	mg/l	59.14	4.42	23	6.6	34	0.0378	0.14	0.0006	92.53
	3	1005	ChDS	mg/l	91.35	6.431		40		0.055			92.96
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	35.73	3.859		8		0.033			89.2
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.181	0.935		2.5		0.008			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	3.074	1.52		7.5		0.013			50.55
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	46.84	8.302		10.9		0.071			82.28
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.54	4.911		9.1		0.042			0
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	5.15	5.145		9.9		0.044			0.1
	10	1102	Chloridai	mg/l	254.93	228.718		358		1.956			10.28

Serdokų nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390013		2. NVĮ kodas	3390011						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	24.052	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	149.89	33.885		109		0.815			77.39
	2	1003	BDS7	mg/l	131.597	5.53	23	8	34	0.133	0.42	0.0017	95.8
	3	1005	ChDS	mg/l	200.87	20.206		34		0.486			89.94
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	40.71	0.208		0.58		0.005			99.49
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	1.281	1.455		4.6		0.035			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.47	34.716		76		0.835			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	50.15	38.167		78.7		0.918			23.89
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.036	3.783		8.54		0.091			6.26
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	5.636	3.95		8.73		0.095			29.92
	10	1102	Chloridai	mg/l	102.46	109.887		155		2.643			0

Pilviškių nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390016		2. NVĮ kodas	3390014						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	71.169	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	313.61	31.938		46		2.273			89.82
	2	1003	BDS7	mg/l	189.76	2.796	23	3.9	34	0.199	0.84	0.0034	98.53
	3	1005	ChDS	mg/l	281.83	0		0		0			100
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	61.75	0.801		1.4		0.057			98.7
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.027	0.197		0.37		0.014			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.001	9.794		12		0.697			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	73.1	12.337		15.6		0.878			83.12
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.96	1.18		3.59		0.084			76.2
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.87	1.307		3.76		0.093			80.98
	10	1102	Chloridai	mg/l	737.73	761.68		929		54.208			0

Sūdavos nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390014		2. NVĮ kodas	3390012					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	5.874	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	274.064	30.984		48		0.182			88.69
	2	1003	BDS7	mg/l	60.545	6.129	23	12	34	0.036	0.423	0.0017	89.88
	3	1005	ChDS	mg/l	93	18.097		41		0.1063			80.54
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	26.39	2.554		13		0.015			90.32
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.035	0.511		1.1		0.003			
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.231	11.576		19		0.068			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	31.824	16.343		21		0.096			48.65
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	1.095	0.851		1.34		0.005			22.26
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	2.301	1.362		1.52		0.008			40.81
	10	1102	Chloridai	mg/l	57.088	53.456		61		0.314			6.36

Klausučių nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390011		2. NVĮ kodas	3390009						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	9.517	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	220.79	19.964		30		0.19			90.96
	2	1003	BDS7	mg/l	238.058	5.254	23	7.8	34	0.05	0.12	0.0005	97.79
	3	1005	ChDS	mg/l	359.946	27.214		42		0.259			92.44
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	52.886	0.946		1.2		0.009			98.21
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.953	0.946		1.6		0.009			0.77
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	1.728	32.573		72		0.31			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	70.35	36.041		76.4		0.343			48.77
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.252	3.573		7.5		0.034			15.98
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.856	3.678		7.84		0.035			46.36
	10	1102	Chloridai	mg/l	135.788	114.217		198		1.087			15.89

Karklinių nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390012		2. NVĮ kodas	3390010						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	6.58	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	134.222	20.821		30		0.137			84.49
	2	1003	BDS7	mg/l	96.49	8.663	23	15	34	0.057	0.62	0.0025	91.02
	3	1005	ChDS	mg/l	154.051	31.459		42		0.207			79.58
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	25.541	10.486		22		0.069			58.94
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	1.273	1.064		1.5		0.007			16.43
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	7.133	20.821		66		0.137			0
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	42.35	34.195		72.1		0.225			19.26
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	3.042	2.128		5.29		0.014			30.06
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	5.836	2.736		6.25		0.018			53.13
	10	1102	Chloridai	mg/l	97.44	92.553		122		0.609			5.02

Alvito nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1390010		2. NVĮ kodas	3390008					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2020.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	8.52	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2020.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžia-mose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efekty-vumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	270.15	22.887		40		0.195			91.53
	2	1003	BDS7	mg/l	311.2	5.751	23	9.4	34	0.049	0.252	0.001	98.15
	3	1005	ChDS	mg/l	458.49	27.465		41		0.234			94.01
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	97.403	0.117		0.48		0.001			99.88
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.002	0.117		0.62		0.001			
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.045	80.516		119		0.686			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	113.073	83.451		122.6		0.711			26.2
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	10.424	8.685		13.8		0.074			16.68
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	13.655	8.92		14.2		0.076			34.67
	10	1102	Chloridai	mg/l	116.719	128.404		142		1.094			0