

Vilkaviškio miesto NVJ

1. Išleistuvo kodas				2. NVI kodas		3390017							
Irašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	788.72	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo išvalytos iki nustatytų normų		X	nepakankamai išvalytos nevalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31									
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	1	10.169	25	29	30	8.0205	29.28	0.08	0
	2	1003	BDS7	mg/l	222.787	3.271	17	9.4	17	2.58	19.91	0.0544	98.53
	3	1005	ChDS	mg/l	413.404	36.32		85	125	28.6462	146.4	0.4	91.21
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	38.835	0.454		4.1		0.3584			98.83
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.122	0.122		0.96		0.0966			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	1.219	4.855		8.4		3.8296			0
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	48.292	7.663	20	13.1		6.0439	17.57	0.048	84.13
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.523	1.25		1.76		0.9857			72.37
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.236	1.546	2	3.75		1.2197	2.34	0.0064	75.2
	10	1102	Chloridai	mg/l	157.984	130.084		194		102.5999			17.66
	11	9003	Di-(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)	µg/l		2.5		31.22		0.0019716			
	12	9012	Dibutilftalatas (DBP)	mg/l		0		0.001		0.00003663			
	13	4006	Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn)	mg/l		0.021		0.022		0.01629395			
	14	4016	Varis ir jo junginiai (kaip Cu)	mg/l		0		0		0			
	15	4009	Kadmis ir jo junginiai	µg/l		0		0		0			
	16	4004	Chromas (bendrasis)	mg/l		0		0		0			
	17	4012	Nikelis ir jo junginiai	µg/l		0		0		0			
	18	4014	Švinas ir jo junginiai	µg/l		0		0		0			

Vilkaviškio miesto lietaus nuotekos

1. Išleistuvo kodas				1390121		2. NVJ kodas								
Irašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	53.938	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		X	nepakankamai išvalytos			
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				išvalytos iki nustatytų normų			nevalytos			
2	6. Teršalai (parametrai)													
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %	
	1	1003	BDS7	mg/l		7.232		7.5	10	0.390079616				
	2	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l		0	5	0	7	0				
	3	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l		12.809	30	18	50	0.690891842				

Kybartų NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390005		2. NVJ kodas		3390003					
Irašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	302.64	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo išvalytos iki nustatytų normų		X	nepakankamai išvalytos nevalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31									
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	150.896	12.671	25	30	30	3.8348	7.78	0.0213	91.6
	2	1003	BDS7	mg/l	101.522	7.925	23	28	29	2.3983	7.16	0.0196	92.19
	3	1005	ChDS	mg/l	191.031	34.367		79	125	10.4008	38.89	0.1063	82.01
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	41.875	4.868		15		1.4732			88.38
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.493	0.248		2.8		0.075			49.73
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	1.07	6.58		15		1.9913			0
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	51.458	14.063	20	18.9		4.2559	6.22	0.017	72.67
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	6.279	1.285		1.71		0.389			79.53
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	7.618	1.517	2	1.97		0.4592	0.62	0.0017	80.08
	10	1102	Chloridai	mg/l	104.85	99.495		176		30.1113			5.11

Alvito NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390010		2. NVI kodas		3390008					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	16.25	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo išvalytos iki nustatytų normų		X	nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				nevalytos					
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	285.585	9.748		15		0.1584			96.59
	2	1003	BDS7	mg/l	265.394	2.849	23	5.5	34	0.0463	0.42	0.0017	98.93
	3	1005	ChDS	mg/l	496.635	52.012		87		0.8452			89.53
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	91.045	2.535		15		0.0412			97.22
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.096	0.148		0.67		0.0024			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.456	8.228		9.9		0.1337			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	105.827	13.606		23.7		0.2211			87.14
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	9.02	0.388		2.56		0.0063			95.7
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	11.147	0.591		3.13		0.0096			94.7
	10	1102	Chloridai	mg/l	107.875	113.157		153		1.8388			0

Klausučių NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390011		2. NVI kodas		3390009					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	6.75	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		X	nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				išvalytos iki nustatytų normų			nevalytos		
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	313.674	10.533		14		0.0711			96.64
	2	1003	BDS7	mg/l	277.605	6	23	13	34	0.0405	0.42	0.0017	97.84
	3	1005	ChDS	mg/l	570.353	19.674		56		0.1328			96.55
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	73.528	8.711		28		0.0588			88.15
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.101	0.385		0.75		0.0026			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.706	30.37		89		0.205			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	82.922	42.415		92.2		0.2863			48.85
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	6.653	3.422		7.08		0.0231			48.56
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	9.889	3.689		7.17		0.0249			62.7
	10	1102	Chloridai	mg/l	146.296	149.867		231		1.0116			0

Pilviškių NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390016		2. NVI kodas		3390014					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo 3.2. iki	data, MMMM.mm.dd data, MMMM.mm.dd	2024.01.01 2024.12.31	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	112.09	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo išvalytos iki nustatytų normų		X	nepakankamai išvalytos nevalytos		
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	100.607	17.696		38		1.9836			82.41
	2	1003	BDS7	mg/l	159.549	4.414	23	5.3	34	0.4948	2.267	0.0092	97.23
	3	1005	ChDS	mg/l	240.638	25.083		56		2.8115			89.58
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	52.13	6.084		24		0.682			88.33
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.132	0.214		0.29		0.024			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.363	6.174		9.7		0.692			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	60.407	14.504		28.2		1.6257			75.99
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.097	2.824		4.16		0.3165			31.08
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	5.652	3.093	3.734	4.31		0.3467	0.368	0.001	45.28
	10	1102	Chloridai	mg/l	393.399	526.067		761		58.9668			0

Karklinių NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390012		2. NVJ kodas		3390010					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	12.32	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo			nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31 <th colspan="2">išvalytos iki nustatytų normų</th> <th>X</th> <th colspan="2">nevalytos</th>				išvalytos iki nustatytų normų		X	nevalytos		
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	162.961	72.8		123		0.8969			55.33
	2	1003	BDS7	mg/l	69.801	3.847	23	15	34	0.0474	0.42	0.0017	94.49
	3	1005	ChDS	mg/l	139.118	32.744		189		0.4034			76.46
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	19.517	0.073		0.18		0.0009			99.63
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.732	3.231		26		0.0398			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	4.162	34.091		41		0.42			0
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	28.342	32.654		43.3		0.4023			0
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	2.004	1.494		3.41		0.0184			25.47
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	2.767	1.786		3.67		0.022			35.46
	10	1102	Chloridai	mg/l	112.204	114.846		149		1.4149			0

Augalų NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390040		2. NVJ kodas		3390052						
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	22.19	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo išvalytos iki nustatytų normų		X	nepakankamai išvalytos nevalytos
1	6. Teršalai (parametrai)													
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %	
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	235.265	12.97		30		0.2878			94.49	
	2	1003	BDS7	mg/l	224.305	6.413	23	15	34	0.1423	0.756	0.0031	97.14	
	3	1005	ChDS	mg/l	437.379	48.752		89		1.0818			88.85	
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	37.691	0.126		0.22		0.0028			99.67	
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.014	0.126		0.23		0.0028			0	
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.031	40.406		66		0.8966				
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	42.751	42.551		68.7		0.9442			0.47	
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	4.709	3.763		6.81		0.0835			20.09	
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.308	4.078		7.05		0.0905			35.35	
	10	1102	Chloridai	mg/l	99.068	110.333		180		2.4483			0	

Gudkaimio NVJ

1. Išleistuvo kodas				1390015		2. NVI kodas		3390013					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	16.9	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		X	nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				išvalytos iki nustatytų normų			nevalytos		
1													
6. Teršalai (parametrai)													
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	186.667	36.112		95		0.6103			80.65
	2	1003	BDS7	mg/l	133.717	5.491	23	20	34	0.0928	0.504	0.002	95.89
	3	1005	ChDS	mg/l	248.409	46.479		134		0.7855			81.29
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	63.26	5.604		11		0.0947			91.14
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.06	0.142		0.52		0.0024			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.002	27.03		62		0.4568			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	71.015	34.68		64.5		0.5861			51.16
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	6.403	5.467		6.81		0.0924			14.61
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	7.869	5.763		7.02		0.0974			26.76
	10	1102	Chloridai	mg/l	385.322	371.769		454		6.2829			3.52

Sūdavos NVĮ

1. Išleistuvo kodas				1390014		2. NVI kodas		3390012					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	10.76	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo			nepakankamai išvalytos		
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				išvalytos iki nustatytų normų		X	nevalytos		
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	878.567	32.11		127		0.3455			96.35
	2	1003	BDS7	mg/l	188.331	7.435	23	11	34	0.08	0.42	0.0017	96.05
	3	1005	ChDS	mg/l	378.453	18.931		63		0.2037			95
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	9.773	5.428		15		0.0584			44.46
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.089	0.167		0.25		0.0018			0
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	0.817	2.565		3.6		0.0276			0
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	12.65	9.396		20.4		0.1011			25.72
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	2.013	0.595		1.47		0.0064			70.45
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	6.581	0.874		1.69		0.0094			86.73
	10	1102	Chloridai	mg/l	41.286	36.468		53		0.3924			11.67

Serdokų NVĮ

1. Išleistuvo kodas				1390013			2. NVI kodas		3390011				
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2024.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m³	12.75	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo			X	nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2024.12.31				išvalytos iki nustatytų normų				nevalytos	
1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	140.452	59.875		98		0.7634			57.37
	2	1003	BDS7	mg/l	55.066	8.314	23	12	34	0.106	0.51	0.0016	84.9
	3	1005	ChDS	mg/l	88.825	33.584		162		0.4282			62.19
	4	1112	Amonis (NH4)	mg/l	37.338	0.173		3.4		0.0022			99.54
	5	1108	Nitritai (NO2)	mg/l	0.148	0.024		0.062		0.0003			84.1
	6	1107	Nitratai (NO3)	mg/l	1.252	39.961		71		0.5095			
	7	1201	Bendrasis azotas	mg/l	43.873	41.788		73		0.5328			4.75
	8	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l	3.672	3.231		5.55		0.0412			12
	9	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	4.572	3.82		5.97		0.0487			16.46
	10	1102	Chloridai	mg/l	105.503	105.671		152		1.3473			0