Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	35 m
2.	Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	10 m
3.	Mažo slėgio atvejų dažnumas	0 per metus
4.	Skundai dėl mažo slėgio	0 per metus
5.	Skundai dėl didelio slėgio	0 per metus
6.	Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis	0 per metus
7.	Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle	1 vnt.

_____